



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01809/23

Серия **RU** № **0477219**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskrb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВД".
Место нахождения (адрес юридического лица): 197348, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория города муниципальный округ Командантский аэродром, проспект Коломяжский, дом 10, литера Д, комната 206.
Адрес места осуществления деятельности: 188653, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Вартемяги, улица Смольнинская, дом 2Б
Основной государственный регистрационный номер 1217800018633.
Телефон: 89818926010. Адрес электронной почты: 101@dveriswd.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВД".
Место нахождения (адрес юридического лица): 197348, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория города муниципальный округ Командантский аэродром, проспект Коломяжский, дом 10, литера Д, комната 206.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188653, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Вартемяги, улица Смольнинская, дом 2Б.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные деревянные однопольные глухие типа ДПД Е130-01 Г и с остеклением до 25% от площади дверного проёма в свету типа ДПД Е130-01 О, габаритными размерами: высотой от 1500 до 2500 мм, шириной от 700 до 1300 мм; двупольные глухие типа ДПД Е130-02 Г и с остеклением до 25% от площади дверного проёма в свету типа ДПД Е130-02 О, габаритными размерами: высотой от 1500 до 2500 мм, шириной от 1100 до 2000 мм; (светопрозрачное заполнение - стекло пожаростойкое многослойное марки «Бренд Гласс ПАРАФЛАМ Е1W30», толщиной 20 мм, производства ООО «Бренд Гласс» по ТУ 5924-001-79710207-14), со стационарным или автоматическим выпадающим порогом, толщиной полотна не менее 42 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.23.11-001-47156241-2023 «Двери противопожарные деревянные Е130». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1462/10-2023 от 25.10.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/07-09/23 от 11.09.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижов Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – Е130. Условия хранения: должны храниться в оригинальной (заводской) упаковке горизонтально на ровных паллетах, имеющих не менее трех одинаковых поперечин, в сухом и вентилируемом помещении при температуре воздуха в пределах от плюс 15°C до плюс 30°C, средней относительной влажности воздуха не более 55%. Срок хранения – не менее 24 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы – не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 20.08.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.10.2023

ПО

24.10.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)